

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-आजमगढ़।


पत्रांक - 100 / ग्रा0अ0वि0 / पत्रा0सं0-एन0बी0सी0 / 2024-25 दिनांक - 22-11-2024

प्रमाण-पत्र

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
सेंट जोसफ इंग्लिश स्कूल,
मसीरपुर, खनियरा,
लालगंज, आजमगढ़।

जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या 1838 दिनांक 21.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आपके विद्यालय/संस्थान सेंट जोसफ इंग्लिश स्कूल, मसीरपुर, खनियरा, लालगंज, आजमगढ़ के निर्मित भवन का निरीक्षण इस विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 22.11.2024 को अपनी उपस्थिति में किया गया।

विभागीय अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आपके विद्यालय/संस्थान भवन का निर्माण एन0बी0सी0-2005 के मानक के अनुरूप बना है।




सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
आजमगढ़।


जॉच प्रमाण -पत्र


सेंट जोसफ इंग्लिश स्कूल मसीरपुर, खनियरा, लालगंज आजमगढ़ का भवन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।

SI No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.60M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause-12.4.1	_____
3	Open space arround the Building	6.0M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause- 5.5.1(b)iii	_____
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause- 5.5.1(b)ii(d)	
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.60M
7	Stair Width	1.50M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	_____
8	Lighting and Veentilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	1 / 10
9	Fire and life safety	Certified by PHO Azamgarh	पत्र संख्या -	NO
10	Roofs	R.C.C.flat Roof	as per N.B.C. 2005 Clause-12.19.1	Yes
11	Structure	RCC column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause-12.19.1	Yes


JE


AE


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
आजमगढ़

AE


Principal
St. Joseph English School
Masirpur, Laiganj, Azamgarh


Manager
St. Joseph English School
Masirpur, Laiganj, Azamgarh